



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO



Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com os incisos I e II do paragrafo 1º do artigo 41 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto construção, reforma ou ampliação a partir de: 22/05/2024.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro de Endereço (RE): RE8191000224A			
Nome da Edificação: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON RÉGIS - GINÁSIO DO ESPORTE MUNICIPAL			
Nome Fantasia: GINÁSIO DO ESPORTE MUNICIPAL			
Logradouro público: RUA RUA VALDIR ORTIGARI			Nº:
Bairro: CENTRO	Município: LEBON RÉGIS/SC	CEP: 89515-000	
Complemento:		LAT/LONG: (-26.933657985401,-50.690776266375)	
Referência:		Arquivo: Pasta 367	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 1	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON RÉGIS	83.074.310/0001-88
2	J. C. G.	***.242.559-**

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A8191000485A	Característica de: Alta Complexidade	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 2.016,01 (m²)		
Nome Solicitante: R. B.	CPF/CNPJ : ***.665.349-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 20/05/2024	Quantidade de anexos: 15	Risco do processo: Risco IV

3.1. SISTEMAS/MEDIDAS SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

( x ) Alarme de incêndio	( x ) Brigada de incêndio	( x ) Compartimentação (horizontal e/ou vertical);
( x ) Controle de materiais de acabamento e revestimento	( x ) Detectores automáticos de incêndio	( x ) Proteção por extintores
( x ) Sistema hidráulico preventivo	( x ) Iluminação de emergência	( x ) Instalações elétricas
( x ) Proteção Estrutural (TRRF)	( x ) Saídas de emergência	( x ) SAL - Sinalização para abandono de local
( x ) Gerenciamento de riscos e plano de emergência	( x ) Acesso de viaturas	

-> 3.2. RISCO ESPECIAIS

Nenhum risco especial cadastrado
----------------------------------

3.3. DETALHES POR BLOCO

3.3.1. GINÁSIO (135597)			
Área da solicitação: 2.016,01 (m2)		Área aprovada: 2.016,01 (m2)	
Nº de pavimentos: 2	Altura: 3,50 (m)	Área do pavimento Tipo: 1.792,81 (m)	Área desconsiderada: 0,00 (m2)
Complexidade: Alta Complexidade		Carga de incêndio: Média - 600,00 (MJ/m2)	Situação: NOVA
Lotação Máxima: 1280			
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Comum (ECM)	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: Não simplificado
Resumo do enquadramento simplificado (5916893): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 5000m². Área total menor ou igual a 5000m². Existe ocupação F nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Ocupações e destinações em NÃO CONFORMIDADE com o QUADRO 1 do Anexo A da IN001. Verifique se o número de pavimentos informado corresponde proporcionalmente as alturas informadas. O valor mínimo considerado para a altura de cada pavimento é de 3m, portanto, proporcionalmente a altura informada não deverá ser menor que o resultado do número de pavimentos vezes 3!			
Responsável técnico: ROGERIO BENDER		Registro (CREA/CAU/CRT): SC144854-0	

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	F-6 [Local de Reunião de Público] Clubes sociais e diversão	centro de eventos	3,50	1.280,00	2.016,01	0,00	2.016,01

RISCOS ESPECIAIS							
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.							

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA							
[ AI ] - Alarme de incêndio				[ BI ] - Brigada de incêndio			
[ COMP ] - Compartimentação (horizontal e/ou vertical);				[ CMAR ] - Controle de materiais de acabamento e revestimento			
[ DAI ] - Detectores automáticos de incêndio				[ PPE ] - Proteção por extintores			
[ SHP ] - Sistema hidráulico preventivo				[ IE ] - Iluminação de emergência			
[ IEL ] - Instalações elétricas				[ TRRF ] - Proteção Estrutural (TRRF)			
[ SE ] - Saídas de emergência				[ SAL ] - SAL - Sinalização para abandono de local			
[ PE ] - Gerenciamento de riscos e plano de emergência				[ AVtr ] - Acesso de viaturas			

DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO							
- Ampliação de 444,00m2; - Substituição do PPCI aprovado por um projeto novo com a implementação dos sistemas preventivos necessários para atender as exigências referentes a F-6. - Atualização de layout, e realocação de todos os sistemas preventivos da edificação.							

4. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO							
<b>Resultado :</b> DEFERIDO							
<b>Observações:</b> Projeto deferido.  Análise realizada com base nas normas e requisitos mínimos para a Prevenção e Segurança Contra Incêndio (Lei nº 16.157, de 07 de novembro de 2013, alterada pela Lei nº 18.284 de 20 de dezembro de 2021, e Decreto Nº 1.908, de 09 de maio de 2022), nas Instruções Normativas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina (disponível em: < <a href="https://portal.cbm.sc.gov.br/index.php/sci/instrucoes-normativas">https://portal.cbm.sc.gov.br/index.php/sci/instrucoes-normativas</a> >), bem como nas Instruções Reguladoras de Análise (IRA) em vigor na data do protocolo do projeto.  Informamos que qualquer alteração na execução da obra em relação ao presente projeto aprovado ou descumprimento às Normas de Segurança Contra Incêndio, sem prévia análise e autorização desta seção, suscitará no indeferimento do atestado para fins de Habite-se por parte do Corpo de Bombeiros Militar.  Informamos ainda, que qualquer omissão ou erro de apreciação por parte do agente do Corpo de Bombeiros Militar não exime o autor do projeto de cumprir as exigências previstas nas Normas de Segurança Contra Incêndios e nas Instruções Normativas expedidas pela corporação, bem como, que o proprietário e/ou ocupante do imóvel, são responsáveis pela segurança contra incêndios na edificação, a qualquer tempo.							

Quartel de RIO DO SUL/SC, 22/05/2024

Assinatura Eletrônica	
Rodrigo ALBIERO - Soldado	
..... NOME	
RIO DO SUL/SC, 22/05/2024	
..... LOCAL E DATA	

Autenticidade e-SCI: 14d09e7ea44870ef427382468f7115220c6c33ab