




DETALHE DA CENTRAL DO ALARME DE INCENDIO
ESCALA: S E M




DETALHE AÇIONADOR DO ALARME DE INCENDIO
AVISADOR SONORO E VISUAL



DETALHE DO DETECTOR DE FUMAÇA
ALCANCE RAIOS 6,30M
ESCALA: S E M







DETALHE DO GUARDA CORPO
CENTRAL
ESCALA: S/ ESC




DETALHE DOS DEGRAUS


- NOTAS:
- OS DEGRAUS DEVEM OBEDECER AOS SEGUINTE REQUISITOS:
- I - ESPELHO (h) ENTRE 16 E 18 cm;
- II - O COMPRIMENTO (b) DIMENSIONADO PELA FÓRMULA:
 $63cm \leq (2h + b) \leq 64cm$;
- III - A SALIÊNCIA PODE SER MENOR OU IGUAL A 0,02m. OS ESPELHOS INCLINADOS TAMBÉM SÃO CONSIDERADOS COMO SALIÊNCIAS;




DETALHE DO GUARDA CORPO
ESCALA: S/ ESC



LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO
DE LOCAL COM INDICAÇÃO DE SAÍDA
S/ ESC




DETALHES DO EXTINTOR
DE INCÊNDIO COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE




A placa deve atender os requisitos de resistência previstos na NBR 13434, exceto com relação à forma e coloração.


- Sistema de Iluminação de Emergência:
- a) nível de iluminação ao nível do piso:
3 lux em locais planos e 5 lux para locais em desnível
- b) tipo de fonte de energia: bloco autônomo;
- c) autonomia mínima do sistema: 3 horas em local de reunião de público;
- d) tempo de comutação do sistema: imediato;
- e) Tensão máxima: 30VCC
- f) Fonte: Bloco autônomo



DETALHE DA IDENTIFICAÇÃO DO PAVIMENTO
ESCALA: S E M



DETALHE BARRA ANTI-PÂNICO
ESCALA: S E M



DETALHE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO
ESCALA: S E M

- Observações:
- DIVERGÊNCIAS ENTRE COTAS E ESCALA, SEMPRE PREVALECERÃO AS COTAS;
- PARA QUALQUER ALTERAÇÃO CONSULTAR PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO PROJETO;
- DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS, CONFORME LEI FEDERAL 9.610/98, ART 70º, ITENS X E XI A

Espaço reservado à Prefeitura ou órgão responsável :

ART 9294050-4



ROGERIO BENDER:009665349	ASSINATURAS
30	PROPRIETÁRIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	

MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	OPF/CNPJ: 83.074.310/0001-88
PROPRIETÁRIO	
ROGÉRIO BENDER	144854-0
AUTOR DO PROJETO	CREA
EDIFICAÇÃO	EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA
PROJETO	PREVENTIVO
REFERÊNCIA	05/2024
Indicada	rbender
ESCALA	DESENHO
	PRANCHAS
	Email: rogeriobender.engcivil@gmail.com
	Fraiburgo - SC - CEP: 89.580-000 - Fone: (49) 9.9931-0983